

INGOMBRO Elementi verticali Sottostanti di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico.

Ogni componente dello stesso impianto FTV, sarà posizionata ad almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi.

Le strutture di supporto metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici, saranno fissate alla sottostante struttura in elementi prefabbricate in calcestruzzo armato, avente caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a EI30.



PREVENZIONE INCENDI
VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Attività 70.1.B - 74.3.C - 4.5.B

PIANTA COPERTURA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI
- AMPLIAMENTO -

Titolare dell'Attività: CASEIFICIO S. ANTONIO S.R.L.	data Agosto 2023	scala 1:100	Tavola 5
Ubicazione dell'Attività: Via Dugali Mattina, 2 25018 - MONTICHIARI (BS)	Il Tecnico: 		