PARERE PREVENTIVO SU SCHEMA FOGNARIO INTERNO
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE/DIA

Pratica n.	**V1549377**
Richiedente	LUSSIGNOLI ASSOCIATI SOCIETA DI INGEGNERIA SRL
Tecnico progettista	ARCH. LUCIANO LUSSIGNOLI
Insediamento di	SANT'EUROSIA
Tipo di intervento	NUOVA COSTRUZIONE

Il presente parere è espresso nel rispetto dei contenuti del Regolamento per la disciplina del S.I.I. dell' ATO della Provincia di Brescia ed è relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue

RETE FOGNARIA PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTICHIARI

Zona con fognatura separata collegata all'impianto di depurazione

PRESCRIZIONI

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dell'Ufficio D'ambito della Provincia di Brescia (art. 3.3) dovrà essere presentata ad A2A Ciclo Idrico spa richiesta di allaccio/ammissione allo scarico in pubblica fognatura per acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche prima dell'esecuzione delle opere fognarie interne.

Le condotte e i manufatti interni dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente: D.Lgs. 152/2006, R.R. 6/2019, Delibera Tecnica 4/2/77, Regolamento dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia.

Non dovranno essere arrecati danni al fabbricato e/o a terzi.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dell'Ufficio D'ambito della Provincia di Brescia (art. 3.12) dovranno essere realizzate reti interne separate per le acque reflue e per le acque meteoriche, anche se la zona è servita da fognatura pubblica di tipo unitario. Le acque meteoriche dovranno essere smaltite negli strati superficiali del sottosuolo, in subordine in corpo idrico superficiale o nelle reti di acque bianche.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dell'Ufficio D'ambito della Provincia di Brescia (art. 3.12) di norma ogni stabile deve essere dotato di un unico allacciamento, pertanto se presente dovrà essere utilizzato l'allacciamento esistente.

Dovrà essere realizzato un sifone tipo Firenze al limite tra la Vostra proprietà privata e quella pubblica, all'interno della proprietà privata stessa.

Ai sensi dell'art 3.10 del regolamento dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia dovrà essere richiesto ad

A2A Ciclo Idrico spa un parere tecnico preventivo di accettabilità delle opere da realizzare.

NOTE: REALIZZARE UN POZZETTO D'ISPEZIONE AL CONFINE CON LA PROPRIETÀ PUBBLICA OLTRE AL SIFONE TIPO 'FIRENZE' POSTO ALL'INTERNO DELLA VOSTRA PROPRIETÀ.

L’incaricato

MORETTI GIANLUCA

Allegato schema fognario interno